

**अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।**

दिनांक-26.02.2019

सेवा में

डा० श्रीमति सेतेंग आईद,  
न्यु गार्डन, सिरम टोली, क्लब रोड,  
राँची।

विषय:- बेथेसदा वीमेन्स टिचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जी०ई०एल० चर्च कम्पाउण्ड, राँची का अग्नि-सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीकरण करने के संबंध में।

आपके द्वारा आनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में संबंधित शैक्षणिक भवन के अग्नि-सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची से कराई गई। उनके ज्ञापांक-88 दिनांक-22.02.2019 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीकरण किया जाता है कि :-

1. Set - Back Area को हर समय किसी भी प्रकार के अवरोध से पूरी तरह मुक्त रखा जायेगा।
2. भवन तक जानेवाली पहुँच पथ को किसी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं रखा जायेगा।
3. निर्धारित अन्तराल पर सभी उपकरणों का संधारण सुनिश्चित किया जाय। संधारण के अभाव में ये उपकरण बेकार भी हो सकते हैं।
4. किसी भी Fire Extinguisher को प्रयोग में लाने के बाद उसे तुरन्त रिफिलिंग करा लिया जायेगा।
5. इस बात का खास ध्यान रखा जायेगा कि कार्य के दौरान किसी भी प्रवेश अथवा निकास द्वार में न तो ताला लगाया जायेगा न ही बाहर से बोल्ट किया जायेगा।
6. भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं जाँच के तरीको की जानकारी का रहना आवश्यक है।
7. Fire and Evacuation Drill का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य किया जाय, जिसमें भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को निश्चित रूप से शामिल किया जाय। इस ड्रिल में वर्ष में कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी शामिल किया जाय।
8. Fire Practices and Evacuation Drill का विस्तृत लेखा एक पंजी में संधारित रखा जाय।
9. First Aid Fire Fighting Arrangements को IS Specifications के अनुसार हर समय अच्छी तरह संधारित एवं तैयारी की हालत में रखा जाय।
10. किसी भी प्रकार की असावधानी अथवा लापरवाही से यदि आगजनी की घटना घटित होती है, तो इसके लिए प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
11. किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीच में भी अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है, जिससे होनेवाली किसी भी प्रकार की असुविधा हेतु संबंधित प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
12. यह अनापत्ति प्रमाणपत्र दिनांक-31.12.2019 तक के लिये मान्य है।

**SUDHIR  
KUMAR  
VERMA**

Digitally signed by SUDHIR KUMAR VERMA  
DN: c=IN, o=JHARKHAND FIRE SERVICE  
GOVERNMENT OF JHARKHAND,  
ou=JHARKHAND FIRE SERVICE JHARKHAND  
RANCHI, postalCode=834002, st=Jharkhand,  
2.5.4.20=be79f6de477ab835184e26d31d3ae  
7ca54094a9de3dce9d2396aeb42d9edc1,  
serialNumber=a1608656d8831d65dd1fa203  
c62f139cc098217b1b01df01d3d83d8806ce  
03e, cn=SUDHIR KUMAR VERMA  
Date: 2019.02.26 13:53:15 +05'30'

**(श्री सुधीर कुमार वर्मा)**

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।